



МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
ул. Кечкеметская, 103, г. Симферополь, 295022, тел. (3652) 55-09-10, факс (3652) 27-56-17
Web: <http://crimea.mns.gov.ua> E-mail: crimea@mns.gov.ua

Отдел надзорной деятельности по г. Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
ул. Куйбышева, 26-А, г. Феодосия, 298100, тел. (36562) 2-19-74

Предписание № 13/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 34 "Золотой ключик" г. Феодосии Республики Крым"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, Физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения исполняющего обязанности Главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Феодосии по пожарному надзору майора внутренней службы Роженко А.В. от «28» января 2021 года № 13, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. 09 февраля 2021 г., с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 10 февраля 2021 г., проведена плановая/выездная проверка начальником отделения нормативно-технического отдела надзорной деятельности по г. Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, майором внутренней службы Кадыковой Натальей Леонидовной, объекта защиты: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 34 "Золотой ключик" г. Феодосии Республики Крым", 298112, Республика Крым, город Феодосия, улица Крымская, дом 15-Б

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), участвующих в проверке)

учреждения "Детский сад № 34 "Золотой ключик" г. Феодосии Республики Крым" Петрушиной Натальей Викторовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Провести огнезащитную обработку	п. 6 ст. 52	01.08.2021	

	деревянных конструкций кровли зданий.	Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.4.5 Свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"		
2.	Оборудовать объект эвакуационным освещением, находящемся в круглосуточном режиме работы или включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ст. 4 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации"; п. 4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут.

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения нормативно-технического
ОНД по г. Феодосии УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы Кадыкова Н.Л.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

« 10 » 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский
сад № 34 "Золотой ключик" г.
Феодосии Республики Крым"
Петрушина Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 10 » 2021 г.

